

Ejsing Vandværk
Østparken 50
7830 Vinderup
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-25-CG-25045911-01
Batchnr.: EUDKVE-25045911
Kundenr.: CA0004266
Modt. dato: 04.06.2025
Valideringskode: B15A86C95E

Analyserapport

Prøvested:	Ejsing Vandværk - Lauhedevej 13, taphane - 100866 - / 4683000497						
Udtagningsadresse:	Lauhedevej 13, 7830 Vinderup						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre						
Prøveudtagning:	04.06.2025 kl. 07:45						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		DTOP				
Analyseperiode:	04.06.2025 - 10.06.2025						
Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2025-81530081	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	µ) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	1.9	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25°
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25°
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11°
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15°
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	14.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	360	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Ejsing Vandværk, Jimmy Vestergaard, Østparken 50, 7830 Vinderup
Holstebro Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
µ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ejsing Vandværk
Østparken 50
7830 Vinderup
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-25-CG-25045911-01
Batchnr.: EUDKVE-25045911
Kundenr.: CA0004266
Modt. dato: 04.06.2025
Valideringskode: B15A86C95E

Analyserapport

Prøvested: Ejsing Vandværk - Lauhedevej 13, taphane - 100866 - / 4683000497
Udtagningsadresse: Lauhedevej 13, 7830 Vinderup
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 04.06.2025 kl. 07:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DTOP
Analyseperiode: 04.06.2025 - 10.06.2025

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2025- 81530081	Enhed	Krævværdier**		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

10.06.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: Ikke påvist

i.m.: Ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Farvetal, Pt	1,9	mg Pt/l	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	< 0,05	FNU	0,05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012	0,25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012	0,25%
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	1	ISO 7899-2:2000	0,11%
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	1	ISO 6222:1999	0,15%
Jern (Fe)	< 0,01	mg/l	0,01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO	20
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand, Manual	
pH	7,5	pH		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført			DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006 N/	
Vandtemperatur	14,3	°C		DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	360	µS/cm	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen				
Prøvens smag	Normal				